



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku

Znak sprawy: HK.9022.242.2026.WBi.1  
Puck, dnia 2026-05-22

**KOMUNIKAT z dnia 22 maja 2026 r.**


**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza brak przydatności wody do spożycia w wydzielonej części wodociągu Leśniewo.**

Dnia 22 maja 2026 r., na podstawie częściowego sprawozdania z badań wody i stwierdzonego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody tj. obecność bakterii grupy coli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał decyzję **o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w wydzielonej części wodociągu Leśniewo obejmującej miejscowości: Leśniewo, Domatowo, Wielką Piaśnicę, Dąbrowę, Domatówko.**

**W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku informuje, że w wymienionej wyżej strefie woda:**

- **nie nadaje się do spożycia oraz celów gospodarczych,**
- **nadaje się tylko i wyłącznie do spłukiwania sanitariatów.**

Centrum Usług Komunalnych Gminy Puck Sp. z o.o. ul. Swarzevska 16, 84-103 Łebcz zostało zobowiązane do zapewnienia zastępczego źródła wody oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań sanitarnych.



Pozostałe miejscowości zasilane z wodociągu Leśniewo tj. Mała Piaśnica, Mechowo i Zdrada objęte są warunkową przydatnością do spożycia wody po przegotowaniu. Przetworzenia wymaga woda do: picia, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, kąpeli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania w tej strefie może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, mycia naczyń, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Powyzsza informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Aleksandra Lange w zastępstwie za Piotr Madej

**Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku**

**2026-05-22**

/podpisano elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku  
ul. Żeromskiego 2 84-100 Puck +48 58 673 03 41  
[psse.puck@sanepid.gov.pl](mailto:psse.puck@sanepid.gov.pl) [www.gov.pl/web/psse-puck](http://www.gov.pl/web/psse-puck)  
adres e-Doręczeń: AE:PL-39448-87265-TUDWR